



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловск-Камчатскому
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел, факс: (4152) 30-10-67
Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84

г. Петропавловск-Камчатский

(место составления акта)

«14» апреля 2021 г.

(дата составления акта)

«15» час. «30» мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 68

По адресу / адресам: г. Петропавловск-Камчатский пр. 50 лет Октября, 13 б

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 68 от «31» марта 2021 г. была проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

плановая / выездная проверка в отношении: Краевого государственного общеобразовательного
бюджетного учреждения "Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«07» апреля 2021 г.

с «15» час. «00» мин. до «17» час. «00» мин. Продолжительность «02» часа «00» мин.

«14» апреля 2021 г.

с «15» час «00» мин. до «15» час. «30» мин. Продолжительность «00» часа «30» мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «2» рабочих дня, «02» часа «30» минут

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.
Петропавловск-Камчатскому УНД и ПР ГУ МЧС России по Камчатскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен (ы): 14 час. 35 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

«01» апреля 2021 г. Опрятва Оксана Станиславовна

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Петропавловск-Камчатского по пожарному надзору младший
лейтенант внутренней службы Журов Глеб Глебович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии)
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Опрятва Оксана Станиславовна – ИО директора
КГОБУ "Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья"

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ **выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными**

	местах сопряжения с пересекаемыми строительными конструкциями.	испытаний на огнестойкость.	
5.	Помещения категории ВЗ (прачечная, кастиелянная) не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа EI-45. (имеют оконные проемы выходящие в коридор). Помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	ч. 1 ст. 88, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1., п. 5.1.2, п. 5.2.4 СП 4.13130.2020. Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".	<u>КГОБУ</u> <u>"Камчатская</u> <u>школа-интернат</u> <u>для обучающихся</u> <u>с ограниченными</u> <u>возможностями</u> <u>здоровья"</u>
6.	Пищеблок не выделен противопожарными перегородками не ниже 1-го типа EI-45 (имеется остекление выходящие в коридор).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.2.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2020. Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".	<u>КГОБУ</u> <u>"Камчатская</u> <u>школа интернат</u> <u>для обучающихся</u> <u>с ограниченными</u> <u>возможностями</u> <u>здоровья"</u>
7.	В помещении пищеблока предел огнестойкости дверного проема, менее установленных требований (EI-30)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.2.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2020. Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".	<u>КГОБУ</u> <u>"Камчатская</u> <u>школа интернат</u> <u>для обучающихся</u> <u>с ограниченными</u> <u>возможностями</u> <u>здоровья"</u>
8.	В помещении пищеблока предел огнестойкости оконного проема для выдачи пищи, менее установленных требований (EI-30)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.2.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2020. Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения	<u>КГОБУ</u> <u>"Камчатская</u> <u>школа-интернат</u> <u>для обучающихся</u> <u>с ограниченными</u> <u>возможностями</u> <u>здоровья"</u>

13.	В спортивном классе допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренного конструкцией светильника	проектирования" п. 35 в) Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	<u>КГОБУ</u> <u>"Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"</u>
14.	Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации открываться не по направлению выхода из здания (коридор пищеблока - дверь на правую лестницу; дверь из группы "Солнышко" - в коридор)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22. СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	<u>КГОБУ</u> <u>"Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"</u>
15.	На путях эвакуации из помещений раздевалка в тамбур ведущий непосредственно наружу группы: "Солнышко", №35 ковер надежно не закреплен к полу.	п. 31 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».	<u>КГОБУ</u> <u>"Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"</u>
16.	Отсутствует световые оповещатели "Выход" (из коридора группы "Солнышко" - выход в коридор ведущий на лестницу; из коридора где расположен физиокабинет - выход в актовый зал).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности".	<u>КГОБУ</u> <u>"Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"</u>
17.	На объекте защиты, лестницы 3-го типа размещены вблизи к оконным проемам на первом этаже а именно 0,80 м.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	<u>КГОБУ</u> <u>"Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"</u>
18.	На путях эвакуации из помещения - спальня девочек ковер надежно не закреплен к полу.	п. 31 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».	<u>КГОБУ</u> <u>"Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"</u>
19.	В помещении категории В2 (кладовая) проходят трубы ХВС ГВС,	ч. 4 ст. 137 Федерального закона Российской Федерации	<u>КГОБУ</u> <u>"Камчатская"</u>

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Распоряжение № 68 от 31.03.2021 г.

Предписание № 68/1/1 от 14.04.2021 г.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор
г. Петропавловск-Камчатского
по пожарному надзору
младший лейтенант внутренней службы
Журов Глеб Глебович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Журов Глеб Глебович, и.о. директора
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» апреля 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

ВРИО начальника ОНД и ПР
по г. Петропавловск-Камчатскому
майор внутренней службы К.Л. Шендрик
