



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому  
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел, факс: (4152) 30-10-67  
Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84

г. Петропавловск-Камчатский

(место составления акта)

«23» декабря 2019 г.

(дата составления акта)

«11» час. «30» мин.

(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 295

По адресу / адресам: г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, 13 Б.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 295 от «29» ноября 2019 г. была проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

плановая / выездная проверка в отношении: Краевое государственное общеобразовательное  
бюджетное учреждение «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«16» декабря 2019 г.

с «16» час. «00» мин. до «18» час. «00» мин. Продолжительность «02» часа «00» мин.

«23» декабря 2019 г.

с «11» час. «00» мин. до «11» час. «30» мин. Продолжительность «00» часа «30» мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица  
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «02» рабочих дня, «02» часа «30» минут

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

по г. Петропавловску-Камчатскому УНД и ПР ГУ МЧС России по Камчатскому краю

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен (ы): 16 час. 00 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

«03» декабря 2019 г.

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_

-

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору лейтенант  
внутренней службы Рудненко Милана Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;  
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),  
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства  
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: зам. директора по АХР Зайнуллина Н.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного  
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя  
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),

**В ходе проведения проверки:**

■ **выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Помещение производственного назначения (прачечная), не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (окно между каб.8 и каб.9).	ст. 26, 27 п. 2, 3, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4, СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	<u>КГОБУ</u> <u>«Камчатская школа-интернат»</u>
2.	Отсутствует второй дымовой извещатель, включенный по логической схеме, вследствие чего, один дымовой извещатель не обеспечивает автоматический контроль работоспособности пожарной сигнализации в условиях воздействия факторов внешней среды (каб. 21)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.2, п. 13.3.3, п. п. 14.2,14,3 СП 5.13130.2009.	<u>КГОБУ</u> <u>«Камчатская школа-интернат»</u>
3.	Пожарные извещатели смонтированы на расстоянии менее 0,5 м. от светильников с напряжением 220В (каб. 34)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009.	<u>КГОБУ</u> <u>«Камчатская школа-интернат»</u>
4.	Провода соединительных линий шлейфов АУПС и соединительные линии СОУЭ выполнены не огнестойкими проводами классом пожарной опасности ниже ПО1	п. 2,7,8 ст. 82, ст. 84, п. 7 ст. 103 п. 2,ст. 143 п. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1315.3 СП 5.13130.2009. п.3.4 СП 3.13130-2009.	<u>КГОБУ</u> <u>«Камчатская школа-интернат»</u>
5.	Уровень звукового сигнала СОУЭ в классах не соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о	<u>КГОБУ</u> <u>«Камчатская школа-интернат»</u>



		требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2 СП 3.13130-2009	
6.	Соединительные линии световых оповещателей, табло «Выход» и соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением, не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности.	п. п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 12.2.1 п. 13.14.3 п. 14.4 СП 5.13130.2009.	<u>КГБОУ</u> <u>«Камчатская</u> <u>школа-интернат»</u>

**Приборы и инструменты:** рулетка измерительная «UM5M».

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): —

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые к акту документы:**


Предписание № 295/1/1 от 23.12.2019 г.

**Подпись лица проводившего проверку:**

  
(подпись)  
**«23» декабря 2019 г.**  
М.Л.П. \*8

Государственный инспектор  
г. Петропавловска-Камчатского  
по пожарному надзору  
лейтенант внутренней службы  
Рудненко Милана Викторовна

**С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):**



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**«23» декабря 2019 г.**

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

Начальник ОНД и ПР  
по г. Петропавловску-Камчатскому  
майор внутренней службы Ю.Ю. Апаликов



---